

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности**

**Главное управление МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: ogprnk@emercom.parma.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности г. Ухты**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта, ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 8 (8216) 75-11-45, e-mail: ONDUHTA@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

**Предписание № 399 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 общеразвивающего ви-  
да» (МДОУ «Детский сад № 3»)

(по шее наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), индивидуального пред-  
принимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ухты по пожарному надзору  
Ларина И.Ю. от «03» июля 2013 года № 399, ст. 6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «08» июля 2013 г. по 15 ч. 00 мин. «11» июля 2013  
г. проведена внеплановая выездная проверка.

инспектором отдела надзорной деятельности г. Ухты управления надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России по Республике Коми старшим лейтенантом внутренней служ-  
бы Белых Олесеи Юрьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.

Детский сад по адресу: г. Ухта, ул. Сениокова, д. 53.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Рымар Мариной Николаевной, заведующий МДОУ «Детский сад № 3»

(указывается должность, фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в  
ходе проверки:

№ Пред- пи- сания	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасно- сти с указанием кон- кретного места выяв- ленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федера- ции и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены.	Срок устране- ния наруше- ния обяза- тельных тре- бований по- жарной безо- пасности	Отметка (под- пись) о вы- полнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5

1.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода из тамбура ясельной группы наружу с шириной в свету - 0.73 м (эвакуационный выход из помещения № 15 наружу согласно схемы 1-го этажа технического паспорта на здание детского сада)	ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123); п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; далее – ППР РФ); п. 3.17. СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29.12.1980 г. № 209 (взамен СНиП II-Л.3-71), далее - СНиП II-64-80	<b>14.07.2014 г.</b>	
2.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода из 1-й младшей группы №1 из тамбура наружу с шириной в свету - 0.78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 60 наружу согласно схемы 1-го этажа технического паспорта на здание детского сада)	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 33 ППР РФ; п. 3.17. СНиП II-64-80	<b>14.0.2014 г.</b>	
3.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода из 2-й младшей группы №1 из помещения спальни наружу с шириной в свету -0.78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 1 наружу согласно схемы 2-го этажа технического паспорта на здание детского сада)	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 33 ППР РФ; п. 3.17. СНиП II-64-80	<b>14.07.2014 г.</b>	
4.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода из 2-й младшей группы №2 из помещения приемной наружу с шириной в свету - 0.75 м.(ширина эвакуационного выхода из помещения № 33 наружу со-	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 33 ППР РФ; п. 3.17. СНиП II-64-80	<b>14.07.2014 г.</b>	

	гласно схемы 2-го этажа технического паспорта на здание детского сада)			
5.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода из 2-й младшей группы №2 из помещения приемной наружу с шириной в свету -0.69 м.(ширина эвакуационного выхода из помещения № 44 наружу согласно схемы 2-го этажа технического паспорта на здание детского сада)	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 33 ИПР РФ; п. 3.17. СНиП II-64-80		<b>14.07.2014 г.</b>
6.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода из средней группы №3 из помещения тамбура наружу с шириной в свету - 0.79 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 69 наружу согласно схемы 1-го этажа технического паспорта на здание детского сада)	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 33 ППР РФ; п. 3.17. СНиП II-64-80		<b>14.07.2014 г.</b>
7.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода из старшей группы №2 из помещения тамбура наружу с шириной в свету -0.78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 1 наружу согласно схемы 1-го этажа технического паспорта на здание детского сада)	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 33 ППР РФ; п. 3.17. СНиП II-64-80		<b>14.07.2014 г.</b>
8.	Здание дошкольного образовательного учреждения не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть	ст. 4, ст. 52, ст. 54 ФЗ № 123; п. 3.16 Строительных норм и правил 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 г. № 390 (№ 384-ФЗ. Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г. №1047-р)		<b>14.07.2014 г.</b>

		п. 6.48 СП 118.13330.2012 Свода правил «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества:

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела надзорной деятельности г. Ухты управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми Белых О.Ю.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Л.П.\*

«14» ноября 20 13 г.

Предписание для исполнения получил (а):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«14» ноября 20 13 г.